

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB65.H00020/20

Срок действия с 26.11.2020 по 25.11.2023

№ 0039022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11HB65, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация и качество", 125080, РОССИЯ, город Москва, шоссе Волоколамское, дом 1, строение 1, этаж 5 помещение VI, комната 30А (РМ5), Тел: +7 9956559588, E-mail: sert.quality@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Детали соединительные (фитинги) для горячего, холодного водоснабжения, отопления и для систем теплого пола торговых марок РОСТерм, HZRT из PPSU (полифенилсульфона): уголки, тройники равнопроходные, тройники переходные, крепления клипсы, муфты соединительные, муфты переходные, переходы, напрессовочные гильзы; из PVDF (поливинилиденфторида): напрессовочные гильзы
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термoplastов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"

код ОК

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
22.21.29.130

код ТН ВЭД

3917400009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР"
Место нахождения: 198323, Россия, город Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, дом 112, литер А, помещение 4-Н, комната 22, ИНН 7801297853

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "КЛЕВЕР"
Место нахождения: 198323, Россия, город Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, дом 112, литер А, помещение 4-Н, комната 22
Телефон: +78124072576 E-mail: info@cleverprom.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2020-СМ-11-8276 от 25.11.2020 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭО.0011)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

Эксперт

Handwritten signature of O.V. Krivosheeva
подпись
Handwritten signature of D.V. Turkin
подпись

О.В. Кривошеева
инициалы, фамилия

Д.В. Туркин
инициалы, фамилия

сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.013.E.000550.05.21 ОТ 11.05.2021 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Детали соединительные (фитинги) для горячего, холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения т.м. РОСТерм, HZRT из PPSU (полифенилсульфона): уголки, тройники равнопроходные, тройники переходные, муфты соединительные, муфты переходные, переходы. Область применения: для горячего и холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и для систем теплого пола. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 22.21.29-001-33182523-2021 "Фитинги PPSU".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Клевер", г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112, лит.В." ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Клевер", адрес: 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112, лит. А, пом. 4-Н, ком. 22. ИНН: 7801297853 ("Российская Федерация"). ОГРН: 1157847448109

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

-Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 002030 от 29.04.2021 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); - Протокол № 04.0321.17926.40599.1 от 02.04.2021 года, выданный ИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.511172), 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

№0430844

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.013.E.000550.05.21

от 11.05.2021 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 430844

Фирма-получатель

ООО "Клевер", адрес: 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112, лит. А, пом. 4-Н, ком. 22. ИНН: 7801297853 ("Российская Федерация").

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; состав; дата изготовления; гарантийный срок хранения и эксплуатации; номер партии; нормативный документ; наименование и юридический адрес производителя.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели

Запах водной вытяжки при 20 град. С (балл)
Привкус водной вытяжки при 20 град. С (балл)
Запах водной вытяжки при 60 град. С (балл)
Привкус водной вытяжки при 60 град. С (балл)
Цветность
Мутность
Осадок
Пенообразование

не более 2 баллов
не более 2 баллов
не более 2 баллов
не более 2 баллов
не более 20 град.
не более 2,6 ЕМФ
Отсутствует
отсутствие стабильной
крупнопузырчатой пены, высота
мелкопузырчатой пены у стенок
цилиндра - не выше 1мм

Физико-химические показатели

Водородный показатель (водная вытяжка)(ед. pH)
Величина окисляемости перманганатной $\text{MgO}_2/\text{л}$
Санитарно-гигиенические показатели
Формальдегид мг/л
Этилацетат мг/л
Ацетон мг/л
Ацетальдегид мг/л
Спирт метиловый мг/л
Спирт бутиловый мг/л
Спирт изобутиловый мг/л
Железо мг/л
Никель мг/л
Медь мг/л
Кадмий мг/л
Свинец мг/л
Цинк мг/л
Марганец мг/л
Олово мг/л
Алюминий мг/л

6-9 ед.
5,0

не более 0,05
не более 0,2
не более 2,2
не более 0,2
не более 3,0
не более 0,1
не более 0,15
не более 0,3
не более 0,1
не более 1,0
не более 0,001
не более 0,03
не более 5,0
не более 0,1
не более 2,0
не более 0,5